

**Прокуратурой Кильмезского района пресечены нарушения  
противопожарной безопасности на территории Вихаревского сельского  
поселения!**

На постоянном контроле прокуратуры Кильмезского района находятся вопросы защиты прав и законных интересов граждан, в том числе вопросы подготовки к противопожарному периоду.

Так, в ходе проведенной проверки прокуратурой района соблюдения администрацией требований к пожароопасному периоду установлено, что естественный водоем в д. Вихарево р. Кунжек – между ул. Советской и Школьной, из которого производится забор воды для пожаротушения, не оборудован подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Действуя в интересах граждан, прокурор Кильмезского района обратился с иском заявлением в суд об устранении нарушений противопожарной безопасности на территории сельского поселения, а именно обязать администрацию Вихаревского сельского поселения оборудовать подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей в любое время года. Исковое заявление прокуратуры района рассмотрено и удовлетворено.

Вход № 19-11-91  
01.01.2002